공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군 (개/㎖)	pH	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군 (개/㎖)	pH
장수	2,800	94.7	92.9	122.7	47.152	3.324	69,000	7.1	1.1	2.8	1.1	5.767	0.054	16.3	6.8
장계	3,200	98.7	119.3	123.6	45.821	3.267	54,867	7.1	1.9	4.8	1.6	5.497	0.086	13.0	6.7
산서	800	80.0	46.7	89.5	42.777	3.030	35,633	7.1	0.9	2.7	1.2	7.834	0.107	4.9	6.8
번암	500	82.6	69.2	107.6	43.319	2.900	37,733	7.0	1.1	2.8	1.1	7.279	0.069	2.1	6.7
천천	500	81.3	83.1	109.9	45.175	3.205	41,767	7.0	0.7	2.9	1.2	6.956	0.067	3.6	6.7
어전	120	74.0	84.7	89.0	45.188	3.627	46,250	7.2	1.7	4.1	2.3	7.898	0.359	10.3	6.7
오연	90	84.4	45.8	102.0	42.368	3.726	44,500	7.2	2.1	3.8	1.7	8.004	0.609	12.0	6.7
구암	85	80.5	71.7	90.0	44.408	3.656	36,250	7.2	2.4	3.2	2.0	5.973	0.593	4.8	6.9
오산	80	80.9	46.3	83.0	43.980	2.774	31,000	7.1	1.8	5.7	1.9	8.544	0.569	10.5	6.8
하평	80	82.0	109.3	121.0	43.898	2.976	35,000	7.1	2.0	2.3	1.7	7.628	0.146	5.5	6.7
수분.송계	70	84.7	42.1	111.0	43.028	3.117	31,750	7.1	1.5	2.5	2.7	6.906	0.269	9.0	6.8
양악	70	77.5	53.8	84.0	40.628	3.230	36,250	7.1	2.1	4.3	2.4	7.376	0.662	2.0	6.8
주촌	70	79.9	46.9	83.0	47.655	2.999	41,250	7.1	1.0	3.1	1.5	9.471	0.554	5.5	6.7
농소	60	99.5	159.8	101.0	46.245	3.416	49,000	7.2	1.4	5.8	1.8	6.456	0.534	8.3	6.7
금천	40	84.6	68.9	80.0	41.580	3.168	50,000	7.1	1.7	6.9	2.1	7.434	0.934	26.0	6.7
문성	40	70.2	43.2	80.0	48.240	4.506	34,000	7.1	1.5	2.5	1.6	9.282	0.445	1.0	6.6
원명덕	40	75.4	82.1	84.0	51.270	4.344	57,000	7.0	2.5	6.6	1.2	7.530	0.629	15.0	6.7
외림	35	67.8	60.7	80.0	42.270	2.688	41,000	7.1	1.1	5.0	0.8	10.326	1.050	1.0	6.7
덕산	25	78.8	45.1	80.0	42.810	2.130	40,000	7.2	2.2	4.0	2.0	6.858	0.884	6.0	6.8
죽림	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안양	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구락	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상동	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박곡	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장척	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고정	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광대동	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-