



시험 성적서

문서번호 : 21-2021-3098

시행일자 : 2021 년 06 월 30 일

보 내 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전라북도 장수군 장수읍 호비로 10 (장수리, 장수군청)

장수군청 시설관리사업소 귀하

[55634]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물 수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210623-03-01
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 06 월 23 일
채 수 장 소	전북 장수군 장수읍 송천리 안양마을	의뢰 자 명	장수군수	접 수 일 자	2021 년 06 월 23 일

☐ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.40
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 06 월 30 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-3099 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 06 월 30 일 받 음 : 전라북도 장수군 장수읍 호비로 10 (장수리, 장수군청)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 장수군청 시설관리사업소 귀하 [55634]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물 수질공정시험법	접수번호	21-210623-03-02
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2021 년 06 월 23 일
채수장소	전북 장수군 산서면 건지리 월호마을	의뢰자명	장수군수	접수일자	2021 년 06 월 23 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.51
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 06 월 30 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-3100 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 06 월 30 일 반 음 : 전라북도 장수군 장수읍 호비로 10 (장수리, 장수군청)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 장수군청 시설관리사업소 귀하 [55634]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물 수질공정시험법	접수번호	21-210623-03-03
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2021 년 06 월 23 일
채수장소	전북 장수군 번암면 대론리 수척마을	의뢰자명	장수군수	접수일자	2021 년 06 월 23 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.32
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 06 월 30 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

