



전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 남영민

센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 21-190218-03-01

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2019년 02월 26일

받 음 : 전북 장수군 한누리로 393

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

장수군수(시설관리사업소장) 귀하

55638

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	21-190218-03-01	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2019년 02월 18일
채수방법	검사인력 현장채수 (이경찬)	검사목적	정기검사용	접수일자	2019년 02월 18일
채수장소	전북 장수군 계남면 공양리 평지마을	의뢰자명	장 수 군 수	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.26

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2019년 02월 26일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 남영민

센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 21-190218-03-02

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2019년 02월 26일

받 음 : 전북 장수군 한누리로 393

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

장수군수(시설관리사업소장) 귀하

55638

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	21-190218-03-02	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2019년 02월 18일
채수방법	검사인력 현장채수 (이경찬)	검사목적	정기검사용	접수일자	2019년 02월 18일
채수장소	전북 장수군 번암면 교동리 금천마을	의뢰자명	장 수 군 수	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.34

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2019년 02월 26일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 남영민

센터장 : 최용욱

시험 성적서

문서번호 : 21-190218-03-03

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2019년 02월 26일

받 음 : 전북 장수군 한누리로 393

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

장수군수(시설관리사업소장) 귀하

55638

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	21-190218-03-03	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2019년 02월 18일
채수방법	검사인력 현장채수 (이경찬)	검사목적	정기검사용	접수일자	2019년 02월 18일
채수장소	전북 장수군 장수읍 송천리 송학골마을	의뢰자명	장 수 군 수	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.36

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2019년 02월 26일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

