공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	월별	유입량 (㎥/일)	방류량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
					BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/㎖)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/㎖)	pH
장수	2,800	12월	1,967	1,868	100.9	122.8	197.4	48.727	3.860	69,452	7.0	1.0	2.6	1.2	7.499	0.048	2.6	6.7
장계	3,200	12월	2,374	2,237	103.6	102.7	198.9	47.307	3.975	68,226	7.2	1.3	3.5	1.2	6.838	0.084	2.2	6.7
산서	800	12월	525	518	98.9	75.8	185.5	45.843	3.550	50,355	7.2	1.0	2.0	1.2	7.792	0.070	1.4	6.8
번암	500	12월	548	522	100.9	69.1	190.3	46.522	3.498	50,613	7.1	1.1	2.7	1.2	7.311	0.055	1.8	6.7
천천	500	12월	463	343	97.3	93.3	184.2	47.076	3.607	50,774	7.1	1.0	2.5	1.1	7.354	0.035	2.2	6.8
어전	120	12월	99	99	108.4	133.4	200.0	52.065	3.542	67,000	7.1	2.0	5.3	2.7	8.484	0.299	7.5	6.7
오연	90	12월	64	64	95.2	88.7	194.0	46.782	3.924	48,800	7.2	1.9	4.0	2.8	8.502	0.405	7.4	6.8
구암	85	12월	94	94	95.3	73.6	181.0	47.082	4.086	57,200	7.3	2.0	2.9	2.0	7.915	0.274	7.2	6.8
오산	80	12월	1	1	99.6	93.6	180.0	46.092	3.876	57,600	7.2	1.8	4.6	1.8	8.376	0.438	6.2	6.8
하평	80	12월	74	74	109.8	115.5	192.5	50.205	3.620	61,750	7.1	2.0	8.3	2.3	8.601	0.398	10.8	6.7
수분.송계	70	12월	55	55	102.6	85.8	191.3	47.078	4.311	56,750	7.1	1.8	1.9	1.9	9.083	0.354	6.8	6.7
양악	70	12월	51	51	96.7	98.4	181.3	45.863	3.530	57,750	7.0	2.1	3.2	1.9	8.294	0.545	6.3	6.7
주촌	70	12월	54	54	88.0	89.2	181.0	48.192	4.074	50,600	7.0	2.2	3.8	1.7	8.360	0.337	7.0	6.6
농소	60	12월	53	53	97.5	123.6	203.0	48.666	4.474	66,000	7.2	2.3	5.6	2.6	8.004	0.480	9.6	6.7
금천	40	12월	35	35	95.4	213.0	165.0	44.100	3.918	52,000	7.0	2.3	4.7	2.1	8.022	0.358	11.0	6.6
문성	40	12월	30	30	93.2	58.0	170.0	44.160	4.086	49,000	7.2	2.2	3.3	1.8	8.856	0.340	2.0	6.7
원명덕	40	12월	36	36	86.6	68.0	190.0	49.230	4.290	47,000	7.2	1.6	4.4	2.2	8.706	0.437	5.0	6.8
외림	35	12월	28	28	95.8	66.5	190.0	50.880	3.006	55,000	7.2	2.0	3.7	2.0	5.298	0.442	17.0	6.8
덕산	25	12월	17	17	89.8	109.5	180.0	51.360	4.704	54,000	7.1	2.5	11.3	1.6	9.888	0.496	13.0	6.7