공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH
장수	2,800	92.1	123.6	156.9	43.071	3.903	53,933	7.1	1.1	2.8	1.2	7.054	0.100	2.3	6.7
장계	3,200	101.5	135.8	169.2	42.998	3.781	50,533	7.1	1.6	3.8	1.6	7.349	0.123	2.2	6.6
산서	800	90.8	62.4	109.6	43.506	3.443	35,033	7.1	0.7	2.6	1.1	8.243	0.139	0.6	6.8
번암	500	90.7	78.5	141.9	44.234	3.700	37,067	7.1	1.3	2.9	1.3	7.731	0.093	1.0	6.8
천천	500	93.4	105.0	121.2	42.895	3.424	40,467	7.0	0.8	2.4	1.3	7.555	0.072	0.9	6.6
어전	120	112.2	147.4	192.0	45.408	3.641	44,600	7.1	1.7	4.2	2.0	9.772	0.195	8.6	6.7
오연	90	85.3	59.0	117.0	43.425	3.072	35,500	7.1	1.6	4.4	1.5	8.580	0.513	6.3	6.7
구암	85	95.6	93.7	143.0	48.098	3.539	46,750	7.2	2.5	3.5	1.7	7.890	0.559	11.5	6.9
오산	80	87.8	46.6	135.0	42.458	3.516	39,000	7.3	1.7	5.2	1.4	7.359	0.475	8.0	6.9
하평	80	99.1	115.9	127.2	41.724	3.756	41,400	7.1	2.2	3.1	2.0	8.687	0.253	7.4	6.6
수분.송계	70	86.1	61.0	94.4	42.006	3.816	46,400	7.2	1.2	2.1	2.1	7.253	0.157	10.4	6.7
양악	70	96.9	104.0	103.2	42.972	3.551	47,000	7.1	1.9	2.6	1.7	8.282	0.376	4.6	6.7
주촌	70	97.7	36.6	150.0	42.863	3.188	40,000	7.1	1.0	2.7	1.3	9.320	0.479	3.8	6.7
농소	60	98.3	139.5	112.0	44.078	4.121	45,000	7.2	2.0	4.6	2.4	6.903	0.332	11.0	6.7
금천	40	101.0	104.0	136.0	28.500	3.264	44,000	7.0	1.7	6.2	1.1	7.272	0.889	2.0	6.8
문성	40	88.0	45.6	84.0	41.610	3.378	41,000	7.0	1.4	2.5	2.3	9.264	0.968	13.0	6.8
원명덕	40	108.2	192.0	104.0	46.050	3.120	36,000	7.1	2.5	9.1	2.0	8.562	0.792	12.0	6.9
외림	35	97.8	67.2	92.0	39.780	2.472	53,000	7.1	2.5	3.0	0.5	10.554	0.992	4.0	6.6
덕산	25	112.2	33.7	80.0	39.390	4.074	36,000	7.2	2.3	4.1	1.8	5.076	0.611	9.0	6.8
죽림	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안양	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구락	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상동	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박곡	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장척	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고정	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광대동	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-