공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/㎖)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/㎖)	pH
장수	2,800	95.8	115.6	157.7	44.811	3.766	58,000	7.1	1.0	2.9	1.1	6.379	0.060	4.5	6.7
장계	3,200	119.4	198.0	192.0	58.290	4.980	69,000	7.6	2.6	8.9	2.0	9.552	0.172	25.0	6.9
산서	800	93.7	62.8	105.4	43.811	3.209	34,419	7.1	1.0	2.9	1.3	7.959	0.123	1.3	6.8
번암	500	95.6	85.7	119.7	43.828	3.285	37,677	7.1	1.3	3.2	1.1	7.659	0.079	1.0	6.8
천천	500	95.3	115.9	108.5	41.818	3.197	39,097	6.9	1.0	3.1	1.3	6.964	0.056	1.3	6.7
어전	120	107.6	93.2	146.0	47.115	4.154	53,500	7.1	1.7	4.7	2.6	8.951	0.323	10.3	6.7
오연	90	84.8	69.0	101.6	42.060	3.703	42,000	7.1	1.4	4.2	1.6	7.142	0.770	8.0	6.7
구암	85	104.6	71.8	115.2	43.410	3.348	44,200	7.2	1.5	2.8	1.7	5.846	0.719	11.6	6.9
오산	80	90.1	62.6	99.2	39.228	3.175	34,200	7.1	1.7	5.6	2.8	8.054	0.770	10.4	6.8
하평	80	99.2	123.7	120.0	46.680	3.629	41,250	7.1	1.7	4.1	2.4	8.423	0.316	5.5	6.7
수분.송계	70	92.3	48.5	102.0	42.870	2.964	33,250	7.1	2.2	2.6	2.7	7.724	0.289	6.3	6.7
양악	70	95.8	100.1	91.0	41.910	3.044	46,750	7.0	1.7	3.5	1.8	9.281	0.500	12.0	6.7
주촌	70	92.3	48.5	102.0	42.870	2.964	33,250	7.1	2.2	2.6	2.7	7.724	0.289	6.3	6.7
농소	60	89.9	136.4	151.2	42.354	4.122	36,200	7.2	2.2	5.2	2.3	5.735	0.235	8.0	6.7
금천	40	78.0	58.5	168.0	31.770	3.384	46,000	7.2	2.3	6.1	3.1	9.276	0.792	17.0	6.7
문성	40	111.6	166.0	184.0	39.240	3.552	30,000	7.1	2.2	3.7	2.1	11.256	0.998	0.0	6.7
원명덕	40	111.2	116.0	80.0	44.610	2.682	39,000	7.2	1.9	3.9	2.2	8.898	0.852	24.0	6.8
외림	35	111.0	61.2	80.0	39.630	3.696	39,000	7.2	0.9	2.5	0.8	9.054	0.828	0.0	6.7
덕산	25	83.8	71.7	84.0	39.990	2.766	24,000	7.2	0.7	10.4	2.5	9.588	0.977	24.0	6.8
죽림	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안양	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구락	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상동	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박곡	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장척	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고정	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광대동	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-