공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH
장수	2,800	100.0	131.3	132.8	44.813	3.427	53,138	7.1	1.7	4.0	1.2	9.314	0.084	1.6	6.8
장계	3,200	100.7	104.0	147.3	45.399	3.574	52,069	7.1	1.9	5.8	1.5	8.871	0.177	1.1	6.7
산서	800	86.9	82.7	101.8	45.292	3.160	46,138	7.2	1.3	3.2	1.8	9.594	0.170	1.2	6.8
번암	500	97.6	93.9	120.8	44.469	2.859	46,621	7.2	1.5	3.1	1.3	8.606	0.095	1.5	6.8
천천	500	91.9	114.1	109.8	44.871	3.089	47,448	7.0	1.4	4.0	1.2	8.454	0.092	1.1	6.6
어전	120	106.2	143.1	157.6	45.228	3.630	48,400	7.2	2.6	6.4	2.4	8.009	0.280	8.6	6.7
오연	90	122.9	65.0	132.0	41.085	2.598	45,500	7.2	2.3	4.6	1.6	8.100	0.240	13.0	6.6
구암	85	109.0	117.4	105.0	39.840	2.541	43,000	7.3	2.5	5.6	1.9	10.017	0.465	6.3	6.9
오산	80	98.8	76.0	103.0	42.203	2.651	51,250	7.3	2.2	5.6	2.1	9.014	0.404	8.3	6.9
하평	80	113.6	120.6	130.0	41.895	2.853	45,250	7.2	2.7	7.3	2.5	9.777	0.223	10.8	6.7
수분.송계	70	90.2	84.4	108.0	38.820	2.592	44,500	7.1	1.2	2.1	2.3	8.549	0.239	10.0	6.7
양악	70	97.8	161.2	104.8	43.272	3.011	43,400	7.2	2.4	6.2	2.0	10.424	0.401	4.8	6.7
주촌	70	74.7	65.3	99.0	41.640	2.990	44,250	7.1	1.4	3.0	2.7	9.095	0.391	10.3	6.7
농소	60	114.7	134.1	117.0	45.855	3.285	50,000	7.2	2.8	6.6	2.7	9.141	0.361	9.0	6.7
금천	40	88.4	125.5	96.0	34.440	2.622	41,000	7.2	1.8	6.5	1.4	10.032	0.349	4.0	6.6
문성	40	83.0	94.0	132.0	48.120	2.928	42,000	7.1	2.2	5.6	1.9	9.342	0.698	3.0	6.6
원명덕	40	113.6	53.0	144.0	43.800	3.552	46,000	7.2	2.8	9.9	1.1	8.226	0.601	2.0	6.8
외림	35	88.8	98.0	92.0	48.240	4.416	42,000	7.2	0.8	5.9	2.0	9.192	0.562	4.0	6.5
덕산	25	88.4	70.5	112.0	39.570	3.312	41,000	7.2	1.2	3.1	1.3	9.774	0.589	9.0	6.7
죽림	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안양	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구락	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상동	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박곡	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장척	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고정	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광대동	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-