공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH
장수	2,800	93.2	125.5	134.7	48.570	3.616	58,194	7.0	1.5	3.8	1.3	7.628	0.080	1.4	6.7
장계	3,200	99.4	137.0	150.3	48.021	3.609	54,194	7.1	1.6	5.9	1.6	8.454	0.129	1.4	6.7
산서	800	89.5	79.4	105.2	44.871	3.084	46,484	7.2	1.0	3.1	1.1	9.311	0.156	0.7	6.8
번암	500	91.8	100.3	132.3	45.455	3.134	47,903	7.2	1.2	3.3	1.3	7.771	0.092	0.9	6.8
천천	500	85.5	110.9	111.6	44.860	3.322	48,290	7.0	0.9	3.4	1.2	8.689	0.072	1.4	6.6
어전	120	106.6	163.8	197.0	45.870	3.339	53,750	7.2	2.3	5.7	2.0	8.771	0.253	11.5	6.7
오연	90	91.9	64.1	101.6	46.476	3.157	47,800	7.2	2.6	4.6	1.6	7.981	0.461	10.4	6.7
구암	85	81.5	146.9	116.0	48.702	3.654	42,400	7.2	2.2	5.0	1.7	8.738	0.442	11.4	6.9
오산	80	98.5	99.0	115.2	43.452	2.957	46,200	7.2	2.1	5.0	1.4	8.532	0.414	7.0	6.8
하평	80	86.8	126.5	104.8	41.910	3.073	42,000	7.1	2.5	6.5	2.0	8.688	0.372	4.8	6.7
수분.송계	70	91.8	62.9	108.8	43.350	3.128	52,200	7.1	1.9	2.6	1.7	8.485	0.248	10.0	6.7
양악	70	83.9	85.7	115.0	47.078	3.942	51,250	7.2	2.5	4.2	1.9	8.874	0.601	11.8	6.7
주촌	70	105.4	81.8	124.0	43.770	3.065	42,800	7.1	1.1	2.6	1.6	8.887	0.389	7.0	6.7
농소	60	104.8	157.4	106.4	50.694	3.256	45,400	7.2	2.3	6.7	1.8	7.633	0.317	7.0	6.7
금천	40	112.8	118.0	96.0	46.830	3.150	48,000	7.1	2.0	7.3	1.4	10.638	0.791	6.0	6.7
문성	40	75.4	91.0	100.0	34.560	3.420	37,000	7.1	0.7	3.3	2.4	11.562	0.594	3.0	6.9
원명덕	40	92.8	224.0	92.0	35.820	4.128	47,000	7.0	2.1	7.7	1.8	9.708	0.878	15.0	6.8
외림	35	80.0	39.4	196.0	45.810	4.446	39,000	7.2	0.6	2.6	1.8	9.888	0.835	3.0	6.6
덕산	25	104.8	69.5	132.0	57.510	3.828	40,000	7.0	2.9	1.8	1.3	11.016	0.742	4.0	6.8
죽림	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안양	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구락	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상동	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박곡	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장척	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고정	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광대동	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-