공공하수처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	유입수질							방류수질						
		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mℓ)	pH
장수	2,800	91.0	117.5	140.1	45.985	3.531	58,839	7.1	1.2	3.1	1.3	6.894	0.089	2.5	6.7
장계	3,200	97.9	132.8	156.9	45.909	3.599	50,871	7.1	1.3	4.3	1.7	6.921	0.121	2.7	6.7
산서	800	85.9	78.8	106.6	45.355	3.325	38,065	7.1	0.9	2.6	1.2	8.266	0.148	1.1	6.8
번암	500	85.1	85.2	119.0	43.822	3.421	43,032	7.2	1.0	2.7	1.1	7.802	0.082	1.0	6.8
천천	500	88.7	95.7	113.3	45.206	3.384	42,097	7.0	0.8	2.9	1.2	7.638	0.073	0.9	6.5
어전	120	109.1	131.8	162.0	42.765	3.708	45,250	7.2	2.5	4.7	1.8	7.818	0.222	11.5	6.6
오연	90	84.8	70.8	90.0	44.963	3.563	41,500	7.2	2.0	4.8	1.6	7.278	0.694	6.0	6.7
구암	85	81.9	77.1	101.0	43.103	3.243	38,500	7.3	2.4	4.1	2.0	7.856	0.701	6.8	6.9
오산	80	78.5	102.2	91.0	42.330	3.693	42,750	7.3	2.1	5.1	1.6	8.121	0.449	5.5	6.9
하평	80	90.7	111.0	122.0	44.558	3.075	48,000	7.2	2.0	3.8	2.2	7.758	0.318	5.5	6.7
수분.송계	70	90.7	66.1	117.0	39.413	3.239	56,750	7.1	1.6	2.6	1.8	7.839	0.281	9.5	6.7
양악	70	90.7	115.0	90.0	44.288	3.822	48,500	7.2	1.7	2.9	2.1	7.421	0.300	6.3	6.7
주촌	70	85.3	122.5	118.0	39.473	3.191	40,500	7.1	0.9	3.3	1.7	7.344	0.425	6.3	6.7
농소	60	108.9	137.0	111.0	40.556	3.474	40,000	7.1	2.1	5.2	2.2	7.557	0.277	10.0	6.8
금천	40	97.0	146.0	96.0	43.170	4.230	42,000	7.0	2.7	3.3	2.0	5.412	0.292	16.0	6.6
문성	40	88.0	95.6	136.0	39.990	3.720	34,000	7.0	0.8	3.6	1.9	8.928	0.571	6.0	6.7
원명덕	40	80.2	122.0	164.0	43.830	3.408	41,000	7.1	2.6	7.3	1.5	9.564	0.846	11.0	6.8
외림	35	90.4	58.2	132.0	37.650	3.312	45,000	7.2	1.4	2.8	0.8	6.882	0.238	0.0	6.6
덕산	25	93.6	114.0	80.0	49.200	4.428	30,000	7.2	2.5	4.7	2.0	10.464	0.736	14.0	6.8
죽림	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안양	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구락	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상동	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박곡	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장척	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고정	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광대동	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-